



کد محصول
ES1157



آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۳/۱۴

سوالات استخدامی

آشنایی با ماموریت‌ها و ظوابط آتش نشانی

✔ ویژه آزمون‌های استخدامی

✔ نسخه رایگان شامل ۲۶ سوال (تعداد کمتر و تنها برخی دارای پاسخ)

✔ برای تهیه نسخه اصلی، با ۹۳ سوال به همراه پاسخنامه تشریحی، به سایت ایران عرضه مراجعه نمایید.

۴ سوال ابتدایی این فایل، دارای پاسخنامه تشریحی می باشد. در صورت تمایل به دریافت سوالات بیشتر با جواب تشریحی می توانید این محصول را از سایت ایران عرضه خریداری نمایید.

خرید محصول

❖ سوالات اصول پیشگیری از بروز و گسترش حریق تالیف ایران عرضه ۱۴۰۳

۱- کدام یک، از اهداف اساسی محافظت در برابر آتش سوزی نیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) تأمین سلامت ساکنان ساختمان
(۲) تأمین سلامت مأموران آتش نشانی
(۳) کاهش خسارت مالی
(۴) مقاومت ساختمان یا بنا در مقابل ریزش

☑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۴ ← اهداف اصلی محافظت در برابر آتش سوزی:

- تأمین سلامت ساکنان ساختمان

- کاهش خسارات مالی

- مقاومت ساختمان یا بنا در مقابل آتش سوزی

- تأمین سلامت مأموران آتش نشانی و امداد و نجات

۲- (منبع ایران عرضه) کلیه بناهایی که به منظور نمایش و فروش اجناس و کالاهای مختلف مورد بهره برداری باشد اصطلاحاً

تحت تصرف شناخته می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) آموزشی
(۲) تصرف تجاری
(۳) تصرف مسکونی
(۴) تصرف صنعتی

☑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۲ ← شناسایی انواع تصرف ها

هر بنا که به منظور نمایش و فروش اجناس و کالاهای مختلف مورد بهره برداری باشد، دارای تصرف تجاری شناخته می شوند.

اجناسی که در این گروه بناها ارائه می شود در صورت قابلیت احتراق زیاد باید از لحاظ مقدار محدود باشد و در صورت عدم

اعمال محدودیت و بنا به تشخیص کارشناس حفاظت از حریق باید در گروه تصرف های مخاطره آمیز دسته بندی شده و از

مقررات مربوط به آن تصرفات پیروی نماید.

۳- مغازه نانوائی جز کدام تصرف می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) تصرف صنعتی
(۲) تصرف حرفه ای
(۳) تصرف تجاری
(۴) تصرف تجمعی

☑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۳ ← بناهای با تصرف تجاری عبارتند از:

- فروشگاه های بزرگ

- سالن ها و میادین فروش

- بازارچه ها بازارها

مغازه های مختلف از قبیل نانوائی، لبنیاتی، سوپر مارکت ها و نظایر آن (تالیف توسط سایت ایران عرضه)

۴- بناهایی که به مناسبت نوع تصرف بار محتویات قابل احتراق در آنها بین در مترمربع است دارای تصرف پر خطر هستند. (iranarze.ir)

- (۱) ۱۰۰-۶۰ کیلوگرم
(۲) ۱۵۰-۱۰۰ کیلوگرم
(۳) ۲۰۰-۱۵۰ کیلوگرم
(۴) ۲۵۰-۲۰۰ کیلوگرم

پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۲ ← دسته بندی تصرف ها براساس محتویات قابل احتراق

بناهایی که به مناسبت نوع تصرف، بار محتویات قابل احترام در آنها بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم در متر مربع زیر بنا باشد، دارای تصرف پرخطر شناخته می‌شوند و آن دسته بناهایی با تصرف صنعتی و انباری که دارای چنین باری هستند را شامل می‌شوند.

۵- آگاه نمودن عموم مردم از خطرات آتش سوزی و تشویق آنها به رفتار صحیح ایمنی هنگام حادثه از وظایف کیست؟

- (۱) مهندس پیشگیری از حریق
(۲) کارشناس بازرسی طرح
(۳) افسر آموزش عمومی
(۴) بازرس حریق

۶- کدام مورد از وظایف بازرس حریق نیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) بررسی حریق
(۲) مسئولیت هدایت بازرسی محل
(۳) آموزش عموم مردم
(۴) امور مشاوره ای

۷- در پیشگیری از بروز و گسترش حریق، بازرسی ها یا بازدیدهای گروهی شامل چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) واریسی ساختمان
(۲) کشف نقاط خطرناک
(۳) بازدید سیستم های ایمنی و اصلاح
(۴) همه موارد

۸- مجوزی است که از سوی یک مقام صلاحیت دار بنام اشخاصی که دریک کسب وکار یا حرفه یا یک فعالیت قانونی

اشتغال دارند صادر می‌شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) گواهینامه
(۲) پروانه
(۳) مجوز کار
(۴) اخطاریه

۹- کدام اقدام یک دید کلی از بنای مورد نظر در رابطه با شرایط موجود در محل به دست می‌دهد؟ (iranarze.ir)

- (۱) نظارت بر عملیات ساختمان
(۲) بررسی مشخصات نهایی ساختمان
(۳) بررسی نقشه سایت
(۴) بررسی پروانه و مجوزهای اخذ شده

۱۰- کدام برنامه های اطفای حریق به هنگام وقوع حریق و ناچارا مبارزه فعال و عامل با آن به منظور فراهم نمودن ایمنی

صورت می‌گیرد؟ (iranarze.ir)

(۱) ایجاد سازمان‌های آتش نشانی و توسعه تدابیر و تعلیمات اطفای حریق

(۲) تدوین و اجرای استانداردها و آیین نامه‌های ساختمانی محافظت در برابر حریق

(۳) تدوین و اجرای استانداردها و آیین نامه‌های پیشگیری از بروز حریق

(۴) نظارت بر عملیات اطفای حریق

۱۱- ایران عرضه کدام یک، از عوامل تشخیص آمادگی و استعداد ساکنان بنا از دیدگاه خصوصیات فردی در مقابل حریق نیست؟ (iranarze.ir)

(۱) میزان تحصیلات (۲) قدرت تحرک (۳) آگاهی و هوشیاری (۴) دانش و معلومات

۱۲- ذرات ریزی هستند که در هوا معلق بوده و علاوه بر خطرات جانی، باعث کاهش وسعت دید نیز می‌شوند.

(۱) منو اکسید کربن (۲) گازهای فرار (۳) دود (۴) خاکستر

۱۳- از مهمترین جنبه‌های طبیعت حریق که در همه حال در تامین ایمنی جان افراد باید به آن توجه شود چیست؟

(۱) میزان گازهای سمی حریق (۲) مدت زمان اطفای حریق

(۳) میزان حرارت حریق (۴) تشخیص مرحله رشد آتش

۱۴- مهمترین عامل رشد آتش در یک اتاق و یا فضای بسته چیست؟ (iranarze.ir)

(۱) اندازه اتاق (۲) میزان منافذ اتاق (۳) ارتفاع سقف (۴) میزان موانع موجود در اتاق

۱۵- کدام یک از موارد زیر از تدابیر و روش‌های دستیابی به ایمنی در برابر آتش سوزی تلقی نمی‌شود؟ (iranarze.ir)

(۱) بکارگیری روشهای موثر در خاموش شدن حریق

(۲) اداره کردن حریق

(۳) اداره کردن مواجهه شونده ها

(۴) ممانعت از بروز حریق

۱۶- کدام گزینه جز مراحل اداره کردن حریق نمی باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) کنترل مراحل احتراق و نرخ محصولات آن (۲) کنترل شدت احتراق

(۳) جلوگیری از ادامه احتراق (۴) کنترل محصولات احتراق

۱۷- دشوارترین قسمت اجرای تدابیر ایمنی جان افراد در آتش سوزی کدام است؟ (iranarze.ir)

(۱) ممانعت از بروز حریق (۲) اداره حریق

(۳) اداره کردن مواجهه شونده ها (۴) کنترل شدت حریق

۱۸- در پیشگیری از بروز و گسترش حریق، کدام مورد از ۵ ویژگی کلیدی قابل اندازه گیری متصرفین به حساب نمی آید؟

(۱) خطر در خواب بودن (۲) توانایی حرکت (۳) تعداد متصرفین (۴) سن متصرفین

۱۹- "بعد از فرار از بخشی که کانون حریق بوده متصرفین باید به همکف بروند" مربوط به کدام مرحله فرار متصرفین است؟

(۱) مرحله ۱ (۲) مرحله ۳ (۳) مرحله ۴ (۴) مرحله ۲

۲۰- خطرناک ترین محصول آتش برای ساختمان چیست؟ (iranarze.ir)

(۱) دود (۲) گرما (۳) خاکستر (۴) گازهای سمی

۲۱- {ایران عرضه} آتش سوزی هایی که پس از سوختن از خود خاکستر باقی می گذارند جزء کدام دسته آتش سوزی ها می باشند؟ (iranarze.ir)

(۱) مایعات قابل اشتعال (۲) خشک (۳) گازها (۴) فلزات اشتعال

۲۲- آتش سوزی که از نظر وسعت ۱-۲ جت یا ۳ شیلنگ باشد جزء کدام نوع از آتش سوزیها محسوب میشود؟ (iranarze.ir)

(۱) عظیم (۲) جزئی (۳) متوسط (۴) کوچک

۲۳- کدام یک از موارد زیر جزء مواد کند الاشتعال محسوب میشود؟ (iranarze.ir)

(۱) بنزین (۲) نفت (۳) گازوئیل (۴) ۱ و ۲

۲۴- خاکستر، بی کربنات سدیم، سنگ آهک و ماسه خشک از مواد مطلوب برای اطفاء کدام نوع از آتش سوزی مناسب تر است؟ (iranarze.ir)

(۱) وسایل الکتریکی (۲) گازها (۳) فلزات اشتعال (۴) مایعات قابل اشتعال

۲۵- اگر تعداد طبقات ساختمان بیش از ۳ طبقه باشد برای دیوارهای محصورکننده پلکان مقاومتی معادل و اگر تعداد طبقات ساختمان از سه طبقه کمتر باشد، مقاومتی معادل خواسته می شود. (iranarze.ir)

(۱) ۲ ساعت - ۳ ساعت (۲) ۱ ساعت - ۲ ساعت

(۳) ۲ ساعت - ۱ ساعت (۴) ۲ ساعت - ۳ ساعت

۲۶- کدام گزینه جزء گروه بندی وسایل حرارتی محسوب نمیشود؟ (iranarze.ir)

(۱) وسایل حرارتی با درجه حرارت بالا یا پرحرارت

(۲) وسایل حرارتی مورد استفاده در واحدهای تجاری

(۳) وسایل حرارتی مورد استفاده در واحدهای مسکونی

(۴) وسایل حرارتی با درجه حرارت پایین یا کم حرارت